



Република Србија  
Аутономна покрајина Војводина  
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА  
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ  
[www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs](http://www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs)



Република Србија  
Аутономна покрајина Војводина  
ОПШТИНА БЕОЧИН  
ОПШТИНСКА УПРАВА  
[www.beocin.rs](http://www.beocin.rs)

Комисија за набавку – **ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ПУ „ЉУБА СТАНКОВИЋ“ – ЗАМЕНА КРОВА НА ОБЈЕКТУ БУБАМАРА У БЕОЧИНУ ЈН 12/2017**, а у вези са постављеним питањем заинтересованог лица које је примљено мејлом дана 22.06.2017. године, одржала је седницу 23.06.2017. године, те у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 86/2015) сачинила одговор на постављена питања:

**Питање 1.**

Обиласком објекта и увидом у стање на лицу места, јасно је да постојеће олуке треба демонтирати како је наведено у предмјеру „припремни радови – ставка 5“, али нигде у спецификацији радова нама позиције поновне мотаже истих, који су прилично пропали те би свакако требала одређена репарација, нити израда и постављање нових олука. Како у овом обиму радова, олуци чине технолошку целину крова, молимо да појасните када и ко ће монтирати старе или нове олуке.

**ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1.**

Овом набавком није предвиђена набавка, допремање и израда нових олука. Ставка 5 у предмјеру, на коју се односи ваше питање биће измењена, обзиром да није предвиђена замена олука. Вертикални олуци се задржавају у постојећем стању док је постојеће хоризонтале олуке потребно демонтирати за потребе монтаже новог крова и потом вратити, са евентуалном заменом дела хоризонталних олука који буду

оштећени, односно потпуно неупотребљиви. За напред наведено биће исправљена спецификација радова, која ће бити благовремено објављена.

## **Питање 2.**

Приликом обиласка објекта, утврђено је да се на крову налази светларник који је потребно демонтирати, репарирати и вратити на нови кров или изградити нови. Та ставка не постоји у техничкој спецификацији, као ни демонтажа и поновна монтажа громобрана. У којој фази и ко треба да изводи те радове.

## **ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 2.**

- Овом набавком није предвиђена израда, нити репарација светларника. Уколико буде потребе да се демотира и поново монтира, постојећи светларник, демонтажу светларника је потребно урачунати у цену позиције I Припремни радови-3 „Демонтажа кровног покривача од лима“, а поновну монтажу у цену позиције II-Кровопокривачки радови-2 „Покривање крова трапезастим лимом“, где је између осталог дато да је у цену потребно урачунати и опшивке око продора кроз кров.

- Демонтажа и поновна монтажа громобрана није исказана као посебна позиција, демонтажу громобрана је потребно урачунати у оквиру цене позиције I Припремни радови-3 „Демонтажа кровног покривача од лима“, обзиром да није могуће извршити деомонтажу кровног покривача без предходне демонтаже постојећег громобрана. Поновну монтажу громобрана је потребно урачунати у оквиру цене позиције II-Кровопокривачки радови-2 „Покривање крова трапезастим лимом“.

## **Питање 3.**

Припремни радови, ставка 2: Монтажа и демонтажа цевасте фасадне скеле, са описом из техничке спецификације, ради се о фиксној фасадној скели, која би морала бити мотивана око целог

објекта, што вишеструко прелази количину из техничке спецификације. На ком је делу конкретно планирано де се монтира тих 100 м2 скеле.

### **ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 3.**

Употреба скеле за извођење радова који су предмет ове јавне набавке дата је кроз две позиције, односно дата је у позији I- Припремни радови-2 монтажа и демонтажа цевасте фасадне скеле (где је дато да је обрачун по м2 вертикалне пројекције скеле) и у позији II- Кровопокривачки радови-1. Набавка, израда и постављање кровне конструкције од решеткастих носача, где је између осталог дато да је у цену потребно урачунати и употребу скеле. Кроз наведене две позиције потребно је урачунати и употребу скеле потребне за извођење комплетних радова који су предмет ове јавне набавке. Део на коме ће се монтирати скела није посебно предвиђен, односно то одређује извођач према потребама посла.

**Одговор на питање биће објављен на Порталу јавних набавки, на званичној презентацији општине Беоцин – [www.beocin.rs](http://www.beocin.rs) и достављени подносиоцу питања електронском поштом.**

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 12/2017**

