



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 01-011-38/4
Дана: 20.03.2014.године

Комисија за набавку добара – **ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ И ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА** – ЈН број **7/2014** у вези са постављеним питањима заинтересованог лица која су примљена дана 19.03.2014. године у 15.39 часова, одржала је седницу 20.03.2014.године у 08.30 часова, те сачинила одговоре на постављена питања онако како следе.

1. **Питање:** Бродски под – која димензија бродског пода се тражи?

Одговор: *Дужина – 4 m.*

*Ширина - све ширине долазе у обзир
Дебљина – минимално 18 mm.*

2. **Питање:** Керамичке плочице I класа, за кухињу, подне 25x33 – да ли се прихвата и нека друга димензија подних плочица, обзиром да се ова димензија на производи код нас?

Одговор: *Подне плочице како за кухињу тако и за купатило се прихватају и других димензија приближно задатим димензијама (30x30, 33x33 или слично).*

3. **Питање:** Унутрашња врата – по опису, не треба да су фарбана или бајцован. Да ли смо у праву?

Одговор: *Сва унутрашња врата треба да су завршена и са свим припадајућим елементима (брава, квака шток и первајз лајсне) како корисници помоћ не би имали додатних трошкова осим уградње. У опису се мислило само да врата треба да су произведена од дрвета или дрвних прерађевина а не да су ПВЦ-а или од неког другог материјала (унутрашња врата могу бити CRAF MASTER, фурнирана, бојена или слично).*

4. **Питање:** Спољашња столарија, прозори – да ли је у спецификацији увек ширина/висина? Ово питамо да не би било неспоразума?

Одговор: *Да, у спецификацији за ПВЦ прозоре је дата увек ширина x висина.*

5. **Питање:** Фидова склопка – да ли је 40 А?

Одговор: *Фидова склопка треба да је 40/0.5 А за трофазну струју.*

Ове одговоре објавити на Порталу јавних набавки, на званичној презентацији општине Беочин – www.beocin.rs и доставити подносиоцу питања електронском поштом.

Чланови Комисије:

Небојша Тунгуз

Драгана Живковић