



Беочин, 20.11.2024. године
Број: 571/1

ANDZOR ENGINEERING d.o.o.
ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И ЕКОЛОГИЈУ
УЛ. ИВЕ АНДРИЋА БР.13
21000 НОВИ САД

У складу са Законом о планирању и изградњи и 145/2014 и пратећим Правилницима и Захтеву бр. 1346-1528/24 од 01.11.2024. године, Јавно комунално предузеће "Беочин" издаје:

УСЛОВЕ

У поступку израде Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Черевих, према опису предложене границе проширења планског документа границе локације измене и допуне Плана обухвата део катастраске парцеле бр. 105/1 КО Черевих / насеље Бразилија/

Снабдевање водом предметног простора решено је преко стандардног к.п. пречника $\frac{3}{4}$ " са урађеним шахтом и водомером у складу са издатим техничким условима и сагласности о прикључењу, / игралиште/ прикључак изведен из улице Омладинска са јавне мреже пречника 2" / \varnothing спољни 63 мм/

Притисак у мрежи око 3,5 бара у зависности од потрошње

Сав грађевински део за извођење прикључка изводи Инвеститор са претходном сагласности и услова ЈКП" Беочин".

Инвеститор обезбеђује шахт одговарајућих димензија, на граници регулационе линије за постављање водомера са припадајућим деловима за хидрантску мрежу, као и шахт за уградњу водомера одговарајућег пречника са припадајућим деловима све усклађено у за потребом пијаће воде и санитарне потребе предшколске установе.

ЈКП" Беочин ће издати коначну сагласност на дан подношења захтева за прикључење, обезбедити водоводни материјал до шахта мерног места за хидрантску и пијаћу воду у складу са ценовником на дан издавања.

Пре почетка изградње обратити се у ЈКП" Беочин" за издавање коначних услова.

У оквиру планиране локације у оквиру измена и допуна комуналном инфраструктуро, податак да се канализациона мрежа налази са јужне стране, усмерена правцем према западу од улице Омладинска према ЦС отпадних вода Черевих. /у прилогу се доставља ситуација изведеног стања која је достављена ЈКП" Беочин", након изграђене канализационе мреже/. На локацији током већег дотока атмосферских падавина долази до изливања канализације, из наведеног будуће објекте подићи на вишу коту у односу на коту шахтова јавне мреже канализације.

По члану. 118 до 131 Одлуке о комуналним делатностима („Службени лист општине Беоцин“, бр. 6/2019, ЈКП“БЕОЧИН“ као вршилац дужности, има обавезу да најмање једном недељно однесе комунални отпад из Пословног простора . Корисник услуга има обавезу да обезбеди посуду за одлагање комуналног отпада (препоручујемо у зависности од количине комумуналног отпада који генеришете, метални контејнер, запремине 1,1м³) и обезбеђен прилаз радницима који празне посуде ка посуди у време одношења.

Друге врсте отпада (шут, гране, отпад који није комуналан, итд) се односе према унапред договореном термину и важећем ценовнику и третирају се као ванредно изношење.

Осталим врстама отпада (опасан, медицински, анимални, итд) ЈКП“БЕОЧИН“ не управља.

Прилог :

шематски приказ трасе фекалне јканализације


Руководилац РЈ
Водовод и канализација
Кендл Ђура



ЈКП“Беоцин“



в.д. Директора



Срђан Степанов дипл.мен.

PGR
LOKALIZACIJA
-IGRALE



Deladonska L= 1190,07m

Sremska L= 1395,24m

