



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "Б Е О Ч И Н"

Десанке Максимовић 52, Беоцин

Тел: 021/871-246; Тел/факс: 021/871-245

E-mail: office @jkpbeocin.co.rs

Т.Р. 340-1426-17 ПИБ: 101235168 ЕППДВ: 132635827 М.Б. 08028362 Ш.Д. 3811 Р.Б. 21008028362

Беоцин 17.12.2021. године
Број: 758/3

УРБАНИСТИЧКИ ЦЕНТАР ДОО БЕОГРАД
УЛ. ТОПЛИЧКИ ВЕНАЦ 11/1
СТАРИ ГРАД
11000 БЕОГРАД

На основу захтева Урбанистичког центра ДОО Београд, у складу са Законом о планирању и изградњи и пратећим правилницима на основу Правилника о начину одређивања и одржавања зона и појасева санитарне заштите објекта за снабдевање водом за пиће (Сл.гласник СРС бр.33/78 израђен је **ЕЛАБОРАТ ЗАШТИТЕ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ИЗВОРИШТА ВОДОВОДА У БЕОЧИНУ / ДУНАВАЦ И ФАБРИКА ВОДЕ /**, Јавно комунално предузеће "Беоцин" из Беоцина издаје :

УСЛОВЕ

ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ СТАНИЦЕ ЗА ТОЧЕЊЕ КОМПРИМОВАНОГ ПРИРОДНОГ ГАСА НА КП 1467/21 КО БЕОЧИН И САОБРАЋАЈНОГ ПРИКЉУЧКА НА ДЕЛУ 1467/4 КО БЕОЧИН

- Локација предметног планираног објекта налази на граници треће зоне заштите тзв. Шире зоне заштите изворишта
- На простору шире зоне заштите изградњу објекта на овом подручју треба строго контролисати.
- Пре изградње објекта мора се урадити студија којом се доказује да се изградњом објекта, производним процесом, отпадним водама депонијама или на други начин не угрожава квалитет подземних и површинских вода.

ЈАВНА ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА НА ЛОКАЦИЈИ НИЈЕ ИЗГРАЂЕНА.
ОТПАДНЕ ВОДЕ ИСПУШТАТИ У ВОДОНЕПРОПУСНУ СЕПТИЧКУ ЈАМУ КОЈУ ПРАЗНИ ПОДРУЧНО ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ


Референт

Љиљана Ђирић

Руководилац сектора

Водовод и канализација

Ђура Кендл



Директор

/ Гордана Ракић дипл.инг.техн./