

Беочин, 28.10.2024. године
Број: 515/2-17.10.2024.

ANDZOR ENGINEERING d.o.o.
ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И ЕКОЛОГИЈУ
УЛ. ИВЕ АНДРИЋА БР.13
21000 НОВИ САД

У складу са Законом о планирању и изградњи и 145/2014 и пратећим Правилницима и Захтеву бр. 1241-1533/24 од 17.10.2024. године, Јавно комунално предузеће "Беочин" издаје:

УСЛОВЕ

За пројектовање и прикључење за израду Урбанистичког пројекта за урбанистичко –архитектонску разраду локације за изградњу објекта предшколске установе у оквиру комплекса Основне школе у Беочину на к.п. бр. 41/2, 42/1, 43, 44/5, 1666/2, 1666/4, 1666/5, 1669/1, 1669/5, 1670/1, 1670/5, 1670/6, 1673/2, 1674/4 КО Беочин

-главна водоводна цев \varnothing 200 мм положена је у ул Карађорђева са непарне стране улице а граници к.п. бр 40/1 и к.п. бр. 39 која се пружа даље до шахта на к.п.бр 1678*/3 и даље према југу насеља.

Притисак у мрежи око 4,5 бара у зависности од потрошње

Сав грађевински део за извођење прикључка изводи Инвеститор са претходном сагласности и услова ЈКП Баочин,

Инвеститор обезбеђује шахт одговарајућих димензија, на граници регулационе линије за постављање водомера са припадајућим деловима за хидрантску мрежу, као и шахт за уградњу водомера одговарајућег пречника са припадајућим деловима све усклађено у за потребом пијаће воде и санитарне потребе предшколске установе. ЈКП" Беочин ће издати коначну сагласност на дан подношења захтева за прикључење, обезбедити водоводни материјал до шахта мерног места за хидрантску и пијаћу воду у складу са ценовником на дан издавања.

Пре почетка изградње обратити се у ЈКП" Беочин" за издавање коначних услова.

Канализациона секундарна мреже нове Основне школе пролази преко к.п. бр 1670/1 к.п. бр 1669/1 и к.п.бр 1674/4 према јавној површини јавне мреже канализације раскрсница ул Карађорђева и Краља Петра Првог до првог шахта јавне мреже на к.п. бр 1678/3 где је изведена-прикључена секундарна канализациона мрежа.


Увидом у ситуацију локације констатовано је да испод темеља планираног објекта са источне стране пролази комплет изведена секундарна канализациона мрежа Основне школе "Јован Грчић –Миленко"
Обавезна је комплет измена трасе до јавне мреже канализације.
Трошкове измештања сноси Инвеститор .

По члану. 118 до 131 Одлуке о комуналним делатностима („Службени лист општине Беоцин“, бр. 6/2019, ЈКП“БЕОЧИН“ као вршилац дужности, има обавезу да најмање једном недељно однесе комунални отпад из Пословног простора . Корисник услуга има обавезу да обезбеди посуду за одлагање комуналног отпада (препоручујемо у зависности од количине комуналног отпада који генеришете, метални контејнер, запремине 1,1м³) и обезбеђен прилаз радницима који празне посуде ка посуди у време одношења.

Друге врсте отпада (шут, гране, отпад који није комуналан, итд) се односе према унапред договореном термину и важећем ценовнику и третирају се као ванредно изношење.

Осталим врстама отпада (опасан, медицински, анимални, итд) ЈКП“БЕОЧИН“ не управља.

Руководилац РЈ
Водовод и канализација
Кендл Ђура



ЈКП“Беоцин”
В.д. Директора
Срђан Степанов дипл.мен.