



ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА
СРБИЈЕ

8195 TRAJNO



AAAE9128976671886

ПР-ЕНГ-01.19/01

Наш број: 2460800-Д-07.02.-84026-22

"ANDZORENGINERINING"d.o.o.

andzor
ENGINEERING D.O.O.
NOVI SAD

Ваш број:

Иве Андрића број 12

Broj: 543/22

Датум: 29.03.2022. године

21000 НОВИ САД

Datum: 11.04.2022.

ПРЕДМЕТ: Услови за потребе израде урбанистичког пројекта за изградњу будуће саобраћајнице и објеката у оквиру викенд насеља на катастарској парцели бр. 3275, 3276, 2377, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292 и 3293 к.о. Банаштор

Поводом Вашег захтева, број 2460800-Д-07.02.-84026-22, у ком у име инвеститора Омаљев Слободан, Нови Сад, Шекспирова бр. 7 тражите претходне услове за потребе израде урбанистичког пројекта за изградње приступне саобраћајнице и изградњу стамбених објеката у оквиру планираног викенд насеља, обавештавамо Вас следеће:

У захтеву за израду предпроектних услова у поступку израде урбанистичког пројекта је достављена потребна максимална ангажована снага за сваки од 18 објеката $P_{\max} = 17,25 \text{ kW}$ /по објекту. На предметној локацији не постоје изграђени електроенергетски објекти који ће задовољити потребе за захтеваном снагом:

- За планиране објекте у оквиру викенд насеља, што ближе планираном приступном путу обезбедити простор за изградњу трафостанице ТС 20/0,4 kV, типа стубна трансформаторска станица (СТС). Предвидети СТС за могућност уградње трансформатора инсталисане снаге до 400 kVA. За изградњу оваког објекта потребно је обезбедити слободан простор димензија (3,00x4,00) m.
- За прикључење планиране ТС на постојећи 20 kV извод "Сусек" из ТС 35/20 kV „Беочин" потребно је обезбедити коридор за изградњу 20 kV надземног (подземног 20 kV) вода од постојећег гвозденорешеткастог стуба (ГРС) надземног 20 kV вода који је изграђен уз пут Беочин-Сусек (на скретању за СТС "Фруктус") постојећом улицом до будуће СТС.
- За потребе прикључења планираних објеката у оквиру викенд зоне, на дистрибутивни систем електричне енергије, неопходно је предвидети и обезбедити коридор за изградњу надземних (подземних) нисконапонских водова уз планирану приступну саобраћајницу

Ближе услове за пројектовање и прикључење, као подлогу за израду пројекта за грађевинску дозволу (или пројекта за извођење), Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд Огранак Електродистрибуција Нови Сад ће прописати у редовном поступку у обједињеној процедури.

поступку у обједињеној процедури.

С поштовањем,

2

Директор огранка

Милан Тешовић, дипл.инж

М.П.

Доставити :

1. Наслову,
2. Служби за енергетику,
3. Омљев Слободан,
Шекспирова бр. 7, Нови Сад
4. Писарници.

