



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "Б Е О Ч И Н"

Десанке Максимовић 52, Беочин

Тел: 021/871-246; Тел/факс: 021/871-245

E-mail: office@jkrbeocin.co.rs

Т.Р. 340-1426-17 ПИБ: 101235168 ЕППДВ: 132635827 М.Б. 08028362 Ш.Д. 3811 Р.Б. 21008028362

Дана : 03.03.2022.

Број: веза 79/3 – 28.02.2022.

СЛОБОДАН ОМАЉЕВ

УЛ ШЕКСПИРОВА БР, 7/5/141

21000 НОВИ САД

Предмет : Издавање услова

Веза : Захтев бр. 250-1218/22 ОД 24.02.2022. године ANDZOR ENGINEERING d.o.o.

За потребе Израде урбанистичког пројекта за изградњу приступне саобраћајнице у викенд насељу на к.п. бр. 3295 КО Баноштор

#### ВОДОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА

Снабдевање водом планираних садржаја парцела на локацији поред приступне саобраћајнице обезбеђено је водоводном цеви пречника 5/4" како би свака парцела могла да се прикључује на продужену мрежу од постојећег шахта који се налази на парцели бр. 2878/1 КО Баноштор. Продужење мреже на локацији планиране саобраћајнице изводио је Слободан Омаљев о сопственом трошку, а исти је корисник комуналних услуга за утршак воде и накнаде за прикључно место у шахту на парцели бр. 2878/1 . За сваку грађевинску парцелу извести кућни прикључак - одвојак од мреже водовода 3/4" , како би парцела постала будући кућни прикључак са накнадним регулисањем односа - обавеза према ЈКП " Беочин"

Свако накнадно прикључење корисника на водовод са накнадном израдом споја на изведену мрежу , које би се вршило након изградње мреже, угрожавао би пут који ће бити пресвучен новим асфалтом – бетоном.

Након стицања горе наведених услова сваки корисник нових стамбених јединица ће у оквиру парцеле на мах удаљености 1,00 м од регулационе линије изградити шахт озидан циглом или бетонски / са адекватним шахт поклопцем мин димензија унутрашње мере 1,20x1,00 м мин дубине 1 м У шахту че се уграђивати мерачи протока воде – водомер са припадајућим водоводним арматурама што је у искључивој надлежности ЈКП" Беочин" након издавања сагласности за прикључак

Напомена : Положена водоводна цев на граници планиране саобраћајнице са десне стране пута гледајући запад исток , за ЈКП" Беочин" у садашњим условима није јавна водоводна мрежа

#### КАНАЛИЗАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

ЈАВНА МРЕЖА КАНАЛИЗАЦИЈЕ НИЈЕ ИЗГРАЂЕНА

Отпадне воде испуштати у водонепропусне септичке јаме које ће празнити подручно Јавно комунално предузеће .

РЈ Водовод и канализација

Руководилац

Ђура Кендл

ЈКП" Беочин"

Директор

/Гордана Ракић дипл.инг.техн/

